Rapport brandveiligheid inspectie

Omschrijving object
Landhotel 't Elshuys

Adresgegevens
Gravendijk 6
7665 SK Albergen
Nederland
(52.3709159, 6.734169)

Bevoegd gezag
Tubbergen

Contactgegevens
5.1.2e

Datum inspectie
31-01-18 14:00

Inspecteur
5.1.2e

Soort inspectie
Ambtelijke hercontrole

Gebruiksfunctie en sub-code
Logiesfunctie >50 personen prioriteit hoog sub-code 9

Resultaat controle
zware overtreding

Vervolgstrategie
Overleg bevoegd gezag

voltooid
08-02-18 16:16

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Vraag	Antwoord	Details
WABO art. 2.1 en BOR art.2.2		
Artikel. 2.1 Omgevingsvergunningplicht onderdeel bouwen	V	
Artikel. 2.1 Omgevingsvergunningplicht onderdeel brandveilig gebruik	V	
ARBO Bedrijfshulpverlening		
Inrichting bhv organisatie	V	
Ontruimingsplan en geoefendheid	V	
BB Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen		
Artikel 1.16. Zorgplicht	V	
Artikel 1.18 Gebruiksmeldingsplicht	NVT	
Overige opmerkingen	NEE	

Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften

Vraag	Antwoord	Details
BB hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften		
Afd. 2.2. Sterkte bij brand	NG	
Afd. 2.8. Beperking van ontstaan van brand en rook	V	
Afd. 2.9. Beperking van ontwikkeling van brand en rook	V	
Afd. 2.10. Beperking van uitbreiding van brand	VN	
Info http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd2/afd2-10		
Artikel 2.88. Ligging	V	
Artikel 2.89. Omvang	V	
Artikel 2.90. Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag	VN	Tijdens de hercontrole is waargenomen dat de gebreken niet of op juiste wijze zijn herstelt.
 Foto 1 Foto 2  Foto 3 Foto 4 Foto 5  Foto 6 Foto 7  Foto 8 Foto 9  Foto 10 Foto 11 Foto 12 Foto 13  Foto 14  Foto 15  Foto 16  Foto 17		
Afd. 2.11. Verdere beperking van uitbreiding van brand en verspreiding van rook	V	
Afd. 2.12. Vluchtroute	V	
Overige opmerkingen	NEE	

Hoofdstuk 6 Voorschriften installaties

Vraag	Antwoord	Details
BB hoofdstuk 6 voorschriften installaties		
Afd. 6.1. Verlichting	V	
Afd. 6.2. Voorzieningen voor het afnemen van energie	V	
Afd. 6.5. Tijdig vaststellen van brand	V	
Afd. 6.6. Vluchten bij brand	V	
Afd. 6.7. Bestrijden van brand	V	
Afd. 6.8. Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten	V	
Overige opmerkingen	NEE	

Hoofdstuk 7 Gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen

Vraag	Antwoord	Details
BB hoofdstuk 7 Gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen		
Afdeling 7.1. Voorkomen van brandgevaar en brandontwikkeling	V	
Afdeling 7.2. Veilig vluchten bij brand	V	
Overige opmerkingen	NEE	
Bevindingen		
Bevindingen	Voldoet niet.	
V. Voldoet - VN. Voldoet niet - VW. Voldoet onder voorwaarden - NG. Niet getoetst - NVT. Niet van toepassing		

Fotoblad



Foto 1

Foto 2



Foto 3

Foto 4



Foto 5



Foto 6

Foto 7



Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Foto 13

Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17