

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @coa.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @noaberkracht.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @noaberkracht.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Fri 2/3/2023 7:55:59 AM
Subject: FW: COA Albergen - reactie brandweer op de eerste stukken (concept aanvraag)
Received: Fri 2/3/2023 7:56:00 AM

Dag 5.1.2e

Gisteren heb ik jou een mailbericht gestuurd met de beoordeling van het bouwplan aan het bouwbesluit en waarbij het advies Brandweer Twente nog bij ontbreekt.

Hieronder tref je de reactie/advies van Brandweer Twente aan.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken samen om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn.
 Dit doen zij onder de naam Noaberkracht.



Gemeente Dinkelland
 Nicolaasplein 5 | Postbus 11 | 7590 AA | Denekamp
 T. 5.1.2e F. 5.1.2e
info@dinkelland.nl
www.dinkelland.nl
[@Dinkellandinfo](https://twitter.com/Dinkellandinfo)

Gemeente Tubbergen
 Raadhuisplein 1 | Postbus 30 | 7650 AA | Tubbergen
 T. 5.1.2e F. 5.1.2e
5.1.2e@tubbergen.nl
www.tubbergen.nl
[@Gem_Tubbergen](https://twitter.com/Gem_Tubbergen)

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
 Postbus 21 | 7590 AA | Denekamp
info@noaberkracht.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@noaberkracht.nl>

Verzonden: donderdag 2 februari 2023 16:23

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e@noaberkracht.nl>

Onderwerp: FW: COA Albergen - reactie brandweer op de eerste stukken (concept aanvraag)

Hoi 5.1.2e,

Zie de bevindingen van 5.1.2e, de brandweer.

Werk aan de winkel dus.

Gr 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@brandweertwente.nl>

Verzonden: donderdag 2 februari 2023 16:12

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e@noaberkracht.nl>

Onderwerp: COA Albergen - reactie brandweer op de eerste stukken (concept aanvraag)

Hoi 5.1.2e,

Naar aanleiding van de door jullie toegezonden stukken m.b.t. de opvang van de COA in Albergen hebben wij de volgende opmerkingen:

De voorgelegde stukken waar wij naar gekeken hebben zijn:

- Bouwkundige tekeningen (zie mail 27-01-23)
- PvE BV22679-PE-001 d.d. 23-01-23 versie 2.0
- Rapport brandveiligheid BV22679-RP-002 d.d. 24-01-2023 versie 2.0

Met betrekking tot de bouwkundige tekeningen hebben wij geen opmerkingen. Op de tekeningen staan de brandveiligheidsmaatregelen voldoende weergegeven.

Met betrekking tot het Rapport en het PvE zijn deze niet met elkaar in overeenstemming. Zie onderstaande aandachtspunten:

- In het PvE missen we de toevoeging dat er sprake is van 24-uurs bewaking waardoor een aantal eisen komen te vervallen.
- In paragraaf 8.6 van het PvE mis ik bij de sturingen welke stuurzones/ detectiezones verantwoordelijk zijn voor een bepaalde aansturing.
- In paragraaf 7.1 van het brandveiligheidsconcept staat wel benoemd dat dit aanwezig is dus dan ook consequent wezen en dit benoemen in het PvE.
- In paragraaf 4.6 van het brandveiligheidsconcept staat onzin beschreven m.b.t. het toepassen van bijlage C uit de NEN 2535. Er is sprake van volledige detectie in het gehele object dus bijlage C is niet van toepassing in zo'n geval.

Daarnaast valt ons op dat het gehele gebouw wordt ontruimd en dat er niet wordt gekozen voor gefaseerde ontruiming per brandcompartiment. Wij zijn hier wel onvolkomenheden in tav de avond- nachtbezetting in relatie tot het ontruimen van 150 asielzoekers, de taalbarrière, etc.

Een en ander zal straks duidelijk beschreven moeten worden in het ontruimingsplan.
Het belangrijkste zal zijn hoe de maatregelen uitgevoerd gaan worden. Toezicht heeft hier een belangrijke taak in.

Mvg

5.1.2e5.1.2e5.1.2e

5.1.2e

Telefoon 088 5.1.2e

E-mail 5.1.2e [@brandweertwente.nl](mailto:5.1.2e@brandweertwente.nl)



Spaansland 20 Enschede
Postbus 1400, 7500 BK Enschede
www.brandweertwente.nl

Brandweer Twente is onderdeel van Veiligheidsregio Twente

--

Bestanden met macro's o.a. extensie .zip of .exe worden alleen na overleg door onze mailservers geaccepteerd!

--