

Algemeen	
Betreft	Controlerapport
Zaaknummer	5.1.2e
Naam inrichting	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Adres	Gravendijk 6
Postcode, woonplaats	7665 SK, Albergen
Contactpersoon	5.1.2e 5.1.2e
Bezoekdatum	18 oktober 2022
Bezoektijd	10.30 tot 12.30
Controleur (s)	5.1.2e en 5.1.2e
Gesproken met (naam/functie)	5.1.2e 5.1.2e
Met toestemming op perceel	Ja. Op afspraak
Aanleiding controle (voorgeschiedenis)	Handhavingsverzoek inzake lozing afvalwater (keukenvet) op een sloot langs de Gravendijk.






● = Locatie Gravendijk 6 Albergen



Tijdens de controle is het volgende geconstateerd:

Voorschrift	Artikel 3.131 lid 4 Het vethoudende afvalwater wordt voorafgaand aan de vermenging met ander niet-vethoudend afvalwater geleid door een vetafscheider en slibvangput die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 en 2.
Overtreding	Geen
Overtreder(s)	Geen
Beschrijving	Tijdens het controlebezoek is vast gesteld dat de inrichting momenteel niet in werking is. Er is op dit moment geen sprake van bedrijfsmatige activiteiten in de zin van de Wet Milieubeheer. De keuken en de zuiveringstechnische voorziening zijn gelegen aan de noordzijde van de perceel grenzend aan de Braakvenweg. Vastgesteld is, na opening van de zuiveringstechnische voorziening, dat hierin zich geen afvalwater bevond. Eveneens is vast gesteld dat de keuken buiten werking is, (gedeeltelijk) wordt verwijderd en vervangen. Onder meer is men bezig gasgestookte kooktoestellen te vervangen door gasloze apparatuur. Er is geen lozing van vethoudende afvalwater en aldus is er geen overtreding van voorschrift Artikel 3.131 lid 4 en is er eveneens geen lozing van deze afvalwaterstroom in strijd met voor 2.2 Activiteitenbesluit, waarin het is verboden afvalwater te lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater niet zijnde een vuilwaterriool.
Werkwijze	Ter plaatse is onderzoek verricht. Hierbij zijn foto's gemaakt om de situatie vast te leggen. De aanwezige zuiveringstechnische voorziening is geopende en onderzocht. Er is zowel in pandig en uit pandig een schouw gedaan. Schouw buiten Gravedijk/Braakvenweg en groenstrook/weiland direct grenzend oostelijk en behorend tot perceel van het COA.
Meting/Monster	Geen
Documenten	Geen
Te nemen maatregel	Geen
Gemaakte afspraken	De inrichting is momenteel niet in werking. De huidige zuiveringstechnische voorziening voldoet niet aan de voorschriften zoals gesteld bij of krachtens het Activiteitenbesluit. Zodra de inrichting opgericht is dient vethoudend afvalwater te worden geleid door een vetafscheider en slibvangpunt die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 en 2. Bij het plaatsen van de voorziening dient al het afvalwater ook het afvalwater dat vrij uit de voorziening te worden geloosd, conform artikel 2.2. (e.v.) van het Activiteitenbesluit op het vuilwaterriool.

Foto	 18 okt. 2022 10:48:18 Gravendijk 6 7665 SK Albergen Nederland	 18 okt. 2022 10:48:06 Gravendijk 6 7665 SK Albergen Nederland
	Buiten gebruik zijnde keuken	Buiten gebruik zijnde keuken
	 18 okt. 2022 10:48:25 Gravendijk 6 7665 SK Albergen Nederland	 18 okt. 2022 10:46:51 Gravendijk 6 7665 SK Albergen Nederland
	De zuiveringstechnische voorziening, is gelegen aan de noorzijde van de perceel grenzend aan de Braakvenweg. (Het handhavingsverzoek betreft lozing op sloot aan Gravendijk)	
	 18 okt. 2022 10:50:25 Gravendijk 6 7665 SK Albergen Nederland	 18 okt. 2022 10:50:28 Gravendijk 6 7665 SK Albergen Nederland
	Inkijk in geopende zuiveringstechnische voorziening.	
	 18 okt. 2022 10:49:25 Gravendijk 6 7665 SK Albergen Nederland	
	Inkijk in geopende zuiveringstechnische voorziening.	



Zicht op Coa-keuken vanaf Braakvenweg



Sloot Gravendijk



Zicht op locatie vanaf naastgelegen groenperceel/weiland



Sloot Gravendijk vanaf naast gelegen groenperceel



Sloot Gravendijk



Naast gelegen groenperceel/weiland



Sloot gravendijk/kruising Braakvenweg

Bijzonderheden/ opmerkingen	Bedrijf is in kennis gesteld van het volgende: 1. Artikel 1.10 Activiteitenbesluit <u>Tijdig een Melding ingevolge het Activiteitenbesluit indienen</u> Zij zijn in op de hoogte dat bij de melding Activiteitenbesluit zij tenminste een omschrijving aanleveren moeten van de aard en omvang van de activiteiten en processen binnen het bedrijf. Zij moeten gegevens toevoegen over de indeling en uitvoering van het bedrijf. Hier moeten zij in ieder geval aangeven: de grenzen van het bedrijfsterrein de ligging en de indeling van de gebouwen de functie van de te onderscheiden ruimten de ligging van de bedrijfsriolering de plaats van de lozingspunten. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een plattegrondtekening. Bij de melding moet het bedrijf een situatieschets toevoegen waarop de ligging van het bedrijf ten opzichte van de in de omgeving gelegen gebouwen is aangegeven. De situatieschets moet een schaal hebben van ten minste 1:10.000 en moet zijn voorzien van een noordpijl. Een capaciteitsberekening van de (nog te installeren nieuwe) vetvangput dient ook bijgevoegd te zijn) 2. Artikel 3.131 lid 4 <u>Vetafscheider en slibvangput plaatsen conform normen</u> De huidige zuiveringstechnische voorziening voldoet niet aan de voorschriften zoals gesteld bij of krachtens het Activiteitenbesluit. Zodra de inrichting opgericht is dient vethoudend afvalwater te worden geleid door een vetafscheider en slibvangpunt die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 en 2. Bij het plaatsen van de voorziening dient al het afvalwater ook het afvalwater dat vrij uit de voorziening te worden geloosd, conform artikel 2.2. (e.v.) van het Activiteitenbesluit op het vuilwaterloot. 3. § 3.6.1. Bereiden van voedingsmiddelen Artikel 3.1031. <u>De uitmonding wasem en bakdampen verhogen</u> De huidige hoogte van de afvoer van afgezogen dampen en gassen van het bereiden van voedingsmiddelen is minder dan twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen bebouwing. Bij het bepalen van de hoogte telt ook de hoogte van het eigen gebouw mee. De uitmonding dient te worden verhoogd zodanig dat aan genoemd voorschrift wordt voldaan. Ik adviseer u nadat de inrichting in werking is een opleveringscontrole door de Omgevingsdienst Twente uit te laten voeren
---	---

Dateteken 5.1.2e **21 oktober 2022**

5.1.2e tekening toezichthouder:

5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e