

To: [redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted]
[redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl]
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted]@remondis.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Mon 3/6/2023 3:20:38 PM
Subject: [UIT] 06-03 |REM-NOABERKRACHT| Terugkoppeling n.a.v. bespreking pompinstallatie AZC
Received: Mon 3/6/2023 3:20:47 PM

Goedemiddag heren,
Goed jullie vanmiddag weer gezien en gesproken te hebben!
Constructief overleg en ik denk weer een stapje in de goede richting samen.
Hierbij een korte terugkoppeling van wat aandachtspunten en technische aspecten voor het vervolg.

Overleg WS - 07-03-2023:

- Navragen of er vanuit het Waterschap bezwaar is om één extra leiding in hun gemaal te laten lozen plus eventuele eisen (naast een lozingsconstructie op binnenkomende leiding);
- Is de ontvangstkelder voorzien van een lining-/coating? Zo ja, wat voor type? Dan kunnen we rekening houden met het herstellen hiervan als we de nieuwe leiding aanboren;
- Ondanks dat de kans klein is toch een extra inprikkpunt opperen op hun transportleiding (Ø90mm minimaal)?

Aanpassingen offerte REMONDIS:

- Kostenspecificatie voor de W&E installatie gaan wij toevoegen zodat jullie een goed beeld krijgen van het tot stand komen van het voorstel;
- Wij gaan de aanlegkosten 'knippen' zodat beter inzichtelijk is welke kosten echt voor het COA zijn en welke kosten met name meerwaarde bieden voor jullie als gemeente (denk hierbij aan omkoppelen kippenboer);
- Het opbouwputluik dat jullie hebben liggen is 1200x650mm. Dit blijkt voldoende groot te zijn voor de aangeboden pompen! Het oorspronkelijk aangeboden instortluik komt dus te vervallen!

Aanvullende stukken gemeente:

- Graag ontvangen wij draaitijden en schakeling van de kippenboer. Zodoende kunnen wij een inschatting maken van het verpompte volume.
- Voorwaarde voor hergebruik voorradige putluik is dat het gemaal wel verplaatst moet worden zodat deze niet in de parkeerplaats-/rijbaan is gesitueerd. Is dit überhaupt mogelijk qua ruimtebeslag?

Mocht ik punten vergeten zijn, voel je vrij om bovenstaande aan te vullen!
Wij proberen in de loop van de week weer e.e.a. aan te leveren.
Voor nu alvast een fijne avond en bedankt voor jullie input vandaag.

Vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

REMONDIS Smart Infra B.V.

Galileïstraat 4b // 7131 PE Lichtenvoorde // Nederland

T +31 [redacted] 5.1.2e / M +31 [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e [redacted]@remondis.nl // www.remondisnederland.nl

REMONDIS®

WORKING FOR THE FUTURE

REMONDIS Smart Infra B.V. // +31 [redacted] 5.1.2e // Postbus 31 // 7130 AA Lichtenvoorde // Nederland // www.remondisnederland.nl // info@remondis.nl // IBAN: [redacted] 5.1.1c / BIC: ABNANL2A // BTW nr.: NL 8126.18.324.B.01 // KVK nr.: 09138922

--
Bestanden met macro's o.a. extensie .zip of .exe worden alleen na overleg door onze mailservers geaccepteerd!
--