

To: [5.1.2e]@noaberkracht.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Wed 3/15/2023 10:10:15 AM
Subject: RE: Zaak [5.1.2e] (het realiseren van een opvanglocatie) advies toegevoegd
Received: Wed 3/15/2023 10:10:15 AM

Hoi [5.1.2e]

Jazeker lijkt me goed plan.

Maar eigenlijk ook in mijn vorige beoordeling opgenomen, zie mijn mail van 20-2-2023.

Zie onderstaande fragmenten daaruit.

Zonder uitputten te zijn ontbreekt:

- Documentenoverzicht van alle beschikbare stukken en hun status?
- Bouwbesluitrapportage
- Tekeningen van de bestaande toestand.
- **Doorsneden over het gebouw en details van de te bouwen, te wijzen brandscheidingen.**
- **Materiaalgegevens, attesten.**
- Hoogte van vloeren aangeven op de plattegronden. (nu allemaal 0).
- Zie verder hieronder uit Bristoets.

Afdeling 2.9. Beperking van het ontwikkelen van brand en rook

Productgegevens (kwaliteitsverklaringen) overleggen van alle toe te passen (brandbare) materialen.

Uit de stukken dient de brandklasse en de rookklasse (bepaald volgens NEN-EN 13501-1) te blijken en de brandwerend en rookwerendheid indien toegepast in een brandscheiding/rookscheiding.

In het bouwplan moet duidelijk zijn aangeven welke materialen er waar worden toegepast. Dus vermelden op tekening, doorsneden en details.

Daaraan zouden we kunnen we toevoegen als aanwijzing (afgeleid van advies [5.1.2e]):

Voor de uitwerking van de brandscheidingen, de detailleringen zie de NEN 6068.

Voor de uitgangspunten van brandwerendheidscriteria van de brandscheidingen zie de NEN 6069.

Tevens dient de detaillering en materialisering conform de onderliggende testrapporten van de materialen te worden uitgevoerd.

Gr [5.1.2e]

Van: [5.1.2e]@noaberkracht.nl>

Verzonden: woensdag 15 maart 2023 10:48

Aan: [5.1.2e]@noaberkracht.nl>

Onderwerp: RE: Zaak [5.1.2e] (het realiseren van een opvanglocatie) advies toegevoegd

Dag [5.1.2e]

Ik moet de uitvraag nog verzorgen. Van de week ontvangen ik namelijk pas het advies van het Odt.

Is het niet wat om de 'voorwaarde' van de brandweer op te nemen in de uitvraag om aanvulling?

Als dit kan zie ik graag een voorstel voor de uitvraag tegemoet.

Nadat de nieuwe gegevens zijn ontvangen kunnen we een uitvraag doen de brandweer.

Groet [5.1.2e]

Van: [5.1.2e]@noaberkracht.nl>

Verzonden: woensdag 15 maart 2023 10:32

Aan: [5.1.2e]@noaberkracht.nl>

CC: [5.1.2e] - Brandveiligheid ([5.1.2e]@brandweertwente.nl) <[5.1.2e]@brandweertwente.nl>

Onderwerp: RE: Zaak [5.1.2e] (het realiseren van een opvanglocatie) advies toegevoegd

Dag [5.1.2e]

Ik heb het advies van de brandweer gelezen.

Uitgaande van mijn bevindingen in mijn mail van ma 20-2-2023 17:10 (ook naar de brandweer) verbaast het enigszins dat er positief wordt geadviseerd en niet wordt aangestuurd op een nadere uitwerking en afstemming van de stukken.

De brandweer adviseert onderstaande voorwaarde op te nemen in de vergunning.

▽De detaillering is op hoofdlijnen getoetst. Ter hoogte van de brandscheidingen dient men te bouwen volgens de bepaling NEN 6068, de uitgangspunten brandwerendheidscriteria NEN 6069 en detaillering en materialisering conform de onderliggende testrapporten.

Wij mogen een dergelijke vergunningsvoorwaarde niet opnemen die erop neer komt dat we voorschrijven dat ze aan de regels moeten voldoen.

Het voldoen aan de regels, in dit geval het Bouwbesluit is rechtstreeks werkend. Een voorwaarde 'je moet aan BB voldoen' mag niet. Het BB is rechtstreeks werkend.

Wij mogen slechts voorwaarden stellen inzake het nog indienen later beoordelen van stukken als het gaat om 'bouwen'.

Voor gebruik zouden er nog gebruiksbepalingen kunnen worden opgelegd.

Het is uiteraard toegestaan er op te wijzen met welke regels met rekening dient te houden als aandachtspunt, maar niet als een vergunningsvoorwaarde.

Maar ik begrijp het wel dat de 'voorwaarde' is opgenomen omdat de aanvraag op dat onderdeel mede door het ontbreken van daarvoor benodigde gegevens gewoon onvolledig is. Ook zal er in het werk naar verwachting nog e.e.a. moeten worden uitgewerkt. Dat rechtvaardigt het opnemen van vergunningsvoorwaarden voor later in te dienen gegevens (de nadere technische uitwerking). Maar dat zou ik dan wel op hun verzoek laten opnemen.

Zie mijn beoordeling van in de mail van 20-2-2023.

Naar mijn mening kan de vergunning op basis van ingediende stukken wegens onvolledigheid nog niet worden verleend.

Indien je de vergunning wilt of moet verlenen dan wel onder voorwaarden voor het indienen van de ontbrekende gegevens binnen 3 weken voor aanvang van de desbestreffende werkzaamheden.

Gr 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noaberkracht.nl>

Verzonden: woensdag 15 maart 2023 09:55

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noaberkracht.nl>

Onderwerp: FW: Zaak 5.1.2e (het realiseren van een opvanglocatie) advies toegevoegd

Dag 5.1.2e

Het advies brandpreventie van Brandweer Twente is ontvangen voor het bouwplan Gravendijk.

Het is een positief advies voor zowel de activiteit 'bouwen' als voor 'brandveilig gebruik'.

Deel jij het advies van Brandweer Twente of zijn er met jou beoordeling van de toets bouwbesluit nog aanbevelingen voor de uitvraag ontvankelijkheid?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Van: twente <5.1.2e@moverheid.nl>

Verzonden: woensdag 15 maart 2023 08:58

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noaberkracht.nl>

Onderwerp: Zaak 5.1.2e (het realiseren van een opvanglocatie) advies toegevoegd

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van de behandeling van uw zaak 5.1.2e sturen wij u hierbij een nieuw document/bericht.

Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud van dit document/bericht. Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen.

Met vriendelijke groet,

--

Bestanden met macro's o.a. extensie .zip of .exe worden alleen na overleg door onze mailservers geaccepteerd!

--