

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @noaberkracht.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @noaberkracht.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: 5.1.2e 7/13/2023 6:52:04 AM
Subject: FW: Conceptplanning vergunning AZC Albergen op hoofdlijnen
Received: Thur 7/13/2023 6:52:04 AM

[Conceptplanning vergunning AZC Albergen op hoofdlijnen.docx](#)

5.1.2e

Op de opbouw van de tabel met de procedure en termijn geen inhoudelijke opmerking. Voor de termijnbepaling heb ik hieronder een uitwerking gegeven voor de proceduuretijd van 26 weken.

Ik kan mij nog herinneren dat 5.1.2e het gisteren het had over een mogelijkheid van een pro-forma zienswijzen in te brengen. De termijn wordt dan maximaal met 2 weken verschoven in afwachting van de formele zienswijzen!

Termijn beschrijving procedure:

- ✓ Aanvraag ontvangen 15 februari: proceduuretijd 182 d blijft over 182 d;
- ✓ Uitvraag ontvankelijkheid gedaan 3 mei ✗ verbruikt 77 dagen: blijft over 105 d;
- ✓ Aanvulling ontvangen: 21 juni (7 weken = 49 d): blijft over 105 d;
- ✓ Wettelijke termijn na 105 dagen ✗ 4 oktober 2023;
- ✓ Met opschorten van de beslistermijn (8 weken) ✗ 29 november 2023;

Toets bouwplan aan het Bouwbesluit:

Vanuit de toets van het bouwplan aan het Bouwbesluit speelt nog de volgende onderstaande overweging. Ze hebben op de ontvankelijkheid van de aanvraag omgevingsvergunning voor de ventilatie geen gegevens aangeleverd. Dit levert feitelijk een grondslag op om de aanvraag buiten behandeling te nemen. Als alternatief geeft 5.1.2e de mogelijkheid een voorschrift op te nemen bij het besluit. Normaal zou ik met een voorschrift bij de vergunning opnemen. Gezien het belang van de vergunning wil ik dit toch graag verder hebben afgestemd.

Afdeling 3.6. Luchtverversing

Indienen

Onderstaande gegevens ter onderbouwing van de afdeling 3.6, luchtverversing

- Berekeningen van de vereiste ventilatiecapaciteiten;
- Stromingsschema's van de ventilatiestromen met de benodigde overstroomvoorzieningen;
- Gegevens van alle ventilatievoorzieningen.
- Verbeeldingen op tekening (gevelaanzichten, plattegronden, dakaanzichten) van alle ventilatievoorzieningen.
- Controle op verdunning (rookgassen, afvoer ventilatie)

Bovenstaande is van toepassing op alle voorzieningen dus ook de bestaande.

Of

Voorwaarde opnemen. (zie hieronder)

Toelichting (niet voor besluit)

Antwoord COA op vorige beoordeling "Wij verwijzen hierbij naar de nieuwe set tekeningen die wij bij deze aanvraag indienen. De tekeningen oftewel het definitief ontwerp hebben de volgende gegevens en zijn duidelijk leesbaar: naam verblijfsruimte, nummer verblijfsruimte, aantal personen per verblijfsruimte en grootte van de verblijfsruimte"

De gevraagde gegevens m.b.t. de ventilatievoorzieningen zijn wederom niet ontvangen!

Bij de stukken zit een verslag van CBRE GWS IFM B.V. (7186971_1687357316543_Technisch_inspectierapport_installaties.pdf.pdf).

Daaruit is slechts op te maken dat er bestaand wat mechanische afzuigingen t.b.v. ventilatie zijn waargenomen maar daarmee is niet voldaan aan het onderbouwen van deze afdeling, het indienen van de gevraagde aanvulling.

Indien nu een besluit wordt genomen tot verlening dan dient er wel een voorwaarde te worden opgenomen voor indienen van gegevens ter onderbouwing van de ventilatievoorzieningen.

Gezien het niet ontvangen van de gevraagde informatie zou de aanvraag buiten behandeling kunnen worden gesteld.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noaberkracht.nl>

Verzonden: woensdag 12 juli 2023 21:52

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@noaberkracht.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noaberkracht.nl>

Onderwerp: Conceptplanning vergunning AZC Albergen op hoofdlijnen

Urgentie: Hoog

5.1.2e

De kolom 'toelichting' is meer voor onszelf. Morgenochtend het concept met z'n drietjes doorspreken. Ik ben bereikbaar vanaf ca. 8.45uur.

@ 5.1.2e: wat denk je, kan het COA al asielzoekers huisvesten voordat de verbouwwerkzaamheden zijn afgerond? Of geeft de brandweer geen toestemming voor de huidige staat van het gebouw?

5.1.2e

