

To: [redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl]

From: [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e

Sent: Thur 7/13/2023 3:30:31 PM

Subject: FW: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Gravendijk 6 Albergen Hotel Elshuis Gravendijk 6 7665SK Albergen, [redacted] 5.1.2e

Received: Thur 7/13/2023 3:30:33 PM

Dag [redacted] 5.1.2e,

Behoort bij de net verstuurde mailbericht voor Gravendijk 6.

Betreft een onderdeel voor het opvragen van aanvullende gegevens.

Groet [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl>

Verzonden: donderdag 13 juli 2023 13:47

Aan: [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl>

Onderwerp: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Gravendijk 6 Albergen Hotel Elshuis Gravendijk 6 7665SK Albergen, [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

Hoi [redacted] 5.1.2e,

Het COA vraagt een omgevingsvergunning aan voor een afzuiginstallatie in het pand aan de Gravendijk 6 te Albergen.

De afzuiginstallatie is ter vervanging van de bestaande afzuiginstallatie.

M.b.t. deze aanvraag heb in mail van 7-7-2023 voor het bouwplan, [redacted] 5.1.2e (de verbouw van het hotel) het volgende opgemerkt.

Afzonderlijke deelzaak afzuiginstallatie?

Zie mail [redacted] 5.1.2e di 4-7-2023 10:26 [redacted] 5.1.2e (ontvangen na bouwstop).

Dit blijkt te gaan om een installatie voor de keuken en niet voor de ventilatievoorzieningen van het gebouw.

Daaraan valt m.b.t. het Bouwbesluit eigenlijk amper wat de beoordelen m.b.t. de installatie zelf. Wel relevant is het effect van die installatie voor de ventilatie van het gebouw. Daarvoor is de verdunning relevant. Er zal moeten blijken dat de afgevoerde lucht via deze afzuiging niet weer naar binnen wordt gezogen via de toevoervoorzieningen voor ventilatie. Dat zal moeten blijken bij de uitwerking van de ventilatievoorzieningen, afdeling 3.6.

Aanvullend daarop kan nog worden gesteld dat moet worden gekeken of er brandscheidingen in het geding zijn en daarvoor voorzieningen zijn opgenomen (brandkleppen).

Gr [redacted] 5.1.2e