

To: [5.1.2e]@noaberkracht.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Thur 8/10/2023 12:26:07 PM
Subject: RE: Tekening buitenterrein Gravendijk 6
Received: Thur 8/10/2023 12:26:08 PM

Ja, ging hier over. Ik bel wel met [5.1.2e].

Groet,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e]@noaberkracht.nl>

Verzonden: donderdag 10 augustus 2023 14:25

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e]@noaberkracht.nl>

Onderwerp: RE: Tekening buitenterrein Gravendijk 6

Akkoord, ik heb nog geen contact gehad met [5.1.2e] Het lijkt mij juist als jij dit wilt doen?

Ik zag net dat je had gebeld. Ging dat hierover?

Van: [5.1.2e] [5.1.2e]@noaberkracht.nl>

Verzonden: donderdag 10 augustus 2023 14:23

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e]@noaberkracht.nl>

Onderwerp: RE: Tekening buitenterrein Gravendijk 6

[5.1.2e] is [buiten verzoek] dat lijkt me niet handig. Zal ik [5.1.2e] bellen en hem daarna de opsomming toe te sturen?

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e]@noaberkracht.nl>

Verzonden: donderdag 10 augustus 2023 14:18

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e]@noaberkracht.nl>

Onderwerp: RE: Tekening buitenterrein Gravendijk 6

Dag [5.1.2e],

De tekening voor de inrichting hebben we via [5.1.2e] ontvangen. Is het niet handig om van de opmerkingen/ aandachtspunten één generieke lijst te maken en deze met [5.1.2e] te delen. Zij kan het terugleggen bij COA. Als er een vervolg op komt zijn wij weer in beeld.

Groet [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e]@noaberkracht.nl>

Verzonden: donderdag 10 augustus 2023 14:07

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e]@noaberkracht.nl>

Onderwerp: RE: Tekening buitenterrein Gravendijk 6

Dit waren mijn op- en aanmerkingen. Hoe gaan we het terugkoppelen aan [5.1.2e] (en [5.1.2e] en wie doet wat?

Groet,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e]@noaberkracht.nl>

Verzonden: donderdag 10 augustus 2023 12:50

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e]@noaberkracht.nl>

Onderwerp: RE: Tekening buitenterrein Gravendijk 6

Dag [5.1.2e],

Het voorstel is summier en absoluut niet volledig uitgewerkt. Hierdoor kan het voorstel niet correct worden beoordeeld en gaan vragen ontstaan. Het kan goed zijn dat bij een verdere uitwerking van de tekening nieuwe onderwerpen gaan spelen welke van belang zijn!

Voor de inrichting heb ik de volgende onderstaande opmerking. De ontvangen opmerkingen van [5.1.2e] heb ik eveneens meegezonden.

Jij had ook nog de nodige opmerkingen/aandachtspunten, deze heb ik hieronder niet herhaald.

[5.1.2e]

- ✓ Vergunningsplicht voor het hekwerk, met een hoogte van 1.400 mm, gekeerd naar het openbaar gebied. ✗ aan de zijde van de Braakvenweg wordt op de dubbelbestemming 'Leiding – Riool' gebouwd;
- ✓ Voor een correcte beoordeling mis ik een doorsnede met hoogtematen en een tekening van de aanzicht (bouwplan moet ter beoordeling naar welstand);
- ✓ Het gebruik van de buitenruimte alsmede voor het gedeelte buiten het bouwvlak (Horeca) wordt niet ten dienste van de bestemming gebruikt;
- ✓ De bijbehorend bouwwerken welke worden verplaatst, of nieuw worden opgericht, zijn vergunningsplichtig en worden niet ten dienste van de bestemming gebruikt;
- ✓ Aandacht voor geluid van het speelterrein t.o.v. omliggende woonhuizen;

- ∨ Zijn er gevolgen te verwachten bij het afsluiten van het binnenterrein bij brand?;
- ∨ Inrichting i.r.t. veiligheid openbaar gebied (w.o. lantaarnpalen) ✕ meenemen met de inrichting van het binnenterrein
- ∨ Komt in het binnenterrein nog voorzieningen, zoals verlichting, bestrating (i.v.m. aanleg agrarisch gebied), etc.?

5.1.2e

Dubbel