


To: 5.1.2e 5.1.2e@noaberkracht.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 8/17/2023 7:07:04 AM
Subject: Re: AZC Albergen, brandveiligheid
Received: Thur 8/17/2023 7:07:20 AM

Ha 5.1.2e ik begin maandag weer.
Het plafonds worden allemaal voorzien van dubbel gips. Dus dat komt goed. Dat wilden we ook bij de woning van beheerder gaan doen.

Ik heb rapport nog niet gelezen maar zag dat je hem had gestuurd. Die zal ik maandag ff doorlopen. **

Met vriendelijke groet,
5.1.2e



Op 17 aug. 2023 om 09:02 heeft 5.1.2e <5.1.2e@noaberkracht.nl> het volgende geschreven:

Goedemorgen 5.1.2e
buiten verzoek

Deze week was ik aan de Gravendijk in Albergen. Ik zag dat jullie hier bezig gaan met de plafonds in de voormalige sauna.
Ik heb de bouwvakkers gesproken en aangegeven als ze een brandscheiding of iets dergelijk dicht zetten, zorgen dat het goed is afgedicht en vast wordt gelegd door middel van foto's. Dit voorkomt dat de Brandweer Twente tijdens controles constructies moeten gaan openbreken om dit te kunnen zien.
Neem ons of de Brandweer Twente in ieder geval mee met de bouwwerkzaamheden die komen gaan om problemen achteraf te voorkomen. Wij kunnen beter een keer vaker mee kijken, dan achteraf laten herstellen. Mocht je ergens niet zeker van zijn, of vragen over hebben, kun je altijd contact opnemen met ons (of de Brandweer).
Het controlerapport heb ik jullie op 09 augustus 2023 om 10:47 verzonden, deze hebben jullie in je bezit. Er ligt nog best veel werk aan de winkel wat betreft brandveiligheid in dit pand.
Mochten er vragen zijn, verneem ik deze graag.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken samen om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn.
Dit doen zij onder de naam Noaberkracht.
<image001.jpg>



Spaar papier - is het echt nodig dat u deze e-mail afdruckt?