

To: [5.1.2e]@noaberkracht.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Fri 4/12/2024 6:46:20 AM
Subject: RE: 21-00763.Persleiding Albergen AZC
Received: Fri 4/12/2024 6:46:21 AM

Hoi [5.1.2e],

Ik zal zo aanschuiven via teams, maar over het onderstaande kan weinig zinnigs zeggen.

Waar het mij om te doen is, dat ze, naast de vergunningaanvraag bij de provincie, een aanlegvergunning aanvragen bij de gemeente. Zie mijn mail van 25 maart.

Groet,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e]@noaberkracht.nl>

Verzonden: vrijdag 12 april 2024 08:26

Aan: [5.1.2e]@noaberkracht.nl>

Onderwerp: FW: 21-00763.Persleiding Albergen AZC

Hallo [5.1.2e]

Zie onderstaande mail, dit zal zo besproken worden.

Groeten [5.1.2e]

Van: [5.1.2e]@Dusseldorp.nu>

Verzonden: donderdag 28 maart 2024 09:25

Aan: [5.1.2e]@remondis.nl>

CC: [5.1.2e]@noaberkracht.nl>

Onderwerp: 21-00763.Persleiding Albergen AZC

Goedemorgen [5.1.2e]

Zoals telefonisch besproken hebben wij de vergunningsaanvraag ingediend bij de provincie via het omgevingsloket. Hierbij hebben wij onderstaande vragen gekregen:

1. Nadere toelichting op de werkzaamheden (wat gaat u op welke wijze precies doen). **Helder, kunnen wij geven**
2. Worden er nog andere objecten geplaatst op provinciale wegen (waaronder bermen)? Zoals een transformatorkast? **Nee**
3. Een werktekening met wegnummers en hectometerpunten en legenda (zie ook artikel 3.118 voor de indieningsvereisten zoals genoemd in de Omgevingsverordening Overijssel 2024). **Kunnen wij verzorgen**
4. Daarnaast dienen kabels op een afstand van 1,5 meter van de kroonprojectie van bomen gelegd te worden (zie meegestuurde bomenposter). Volgens de plannen loopt de kabel onder de kruin van ten minste één boom. Graag het plan aanpassen zodat voldaan kan worden aan de genoemde eis of een Werkplan aanleveren zoals beschreven is in het Handboek Bomen. **Deze zal lastig worden, is er vooroverleg geweest tussen de gemeente of jullie met de provincie over het tracé en is hier een akkoord op.**
5. Voldoet u aan de algemene regels bij het uitvoeren van het werk? De algemene regels staan in de Omgevingsverordening Overijssel 2024 vanaf artikel 3.103 en verder. In de bijlage zend ik u een uittreksel van deze artikelen. **Idem punt 4**
 - o Indien u voorziet dat u moet afwijken van de algemene regels; welke afwijking voorziet u en waarom?

Wellicht verstandig om een overleg met alle betrokken partijen in te plannen om dit op het helderen. Wij hebben in onze prijsaanbieding namelijk gerekend met graven. Mocht dit op last van de provincie deels of geheel een gestuurde boring moeten worden, zullen we ook hiervoor met elkaar in gesprek moeten.

Groeten,

[5.1.2e]

M 06 [5.1.2e]
E [5.1.2e]@dusseldorp.nu
I www.dusseldorp.NU

Azelsestraat 115
7621 BA Borne
7130 AB Lichtenvoorde

